

## MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No /Numune Kabul No :2000353-15  
Analizin Amacı :ÖZEL İSTEK  
Numuneyi Gönderen/Müşteri Adı :AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş  
Adresi :TURAN GÜNEŞ BULVARI 123/14 ÇANKAYA/ANKARA  
Proje Adı :-  
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı :-  
Numunenin ;  
Cinsi :AYGIPS M DERZ DOLGU ALÇISI  
Seri-Parti/ No :-  
Numune Kodu No :-  
Ambalaj Şekli/Türü :NAYLON AMBALAJ  
Miktarı :5 ADET (KÜP)  
Üretim Tarihi :-  
Son Kullanma Tarihi :-  
Üretici Firma/Marka :-  
Alındığı Yer :-  
Numune Sıcaklığı :-  
Ortam/ Teslim Sıcaklığı :-  
Alındığı Tarih/Saat :-  
Geliş Tarihi/Saat :01.06.2015  
Analiz Başlangıç tarihi :01.06.2015  
Rapor Tarihi :11.08.2015  
Test Mikroorganizmaları :Aureobasidium pullulans,Aspergillus niger,Penicillium sp.

01/06/2015 tarihinde tarafınızca gönderilen "Aygıps M Derz Dolgu Alçısı " numunesinde yapılan küf (mantar) gelişimine direnç analiz sonuçları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

ANALİZLER	SONUÇLAR	LİMITLER	**UYGUNLUK DURUMU	ÖLÇÜM LİMİTİ	GERİ KAZANIM	ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ	ANALİZ METODU
Küf (Mantar) Gelişimine Direnç	10 Üreme yok	0 / Tam Kapsamlı Küf Üremesi (greater than 90%) 3 / Yoğun Üreme 5 / Orta Dereceli Üreme (30-50 %) 8/ Az Miktarda Üreme (%10'dan Daha Az) 10 / Üreme Yok	U	-	-	-	ASTM D 3273

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

\*\* Uygunluk Durumu; U: Uygun, UD: Uygun Değildir, DY: Değerlendirme Yapılmadı

Çağlayan Çatal  
Mikrobiyoloji Bölüm Sorumlusu

Ebru Şişman  
Numune Kabul ve Rapor Düzenleme  
Bölüm Sorumlusu

Tasdik Olunur.  
Sonay Çantürk  
Müdür  
SANİTER GIDA - ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM ve  
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.  
Yeni Sahra Mh. Fatih Cd. No:18  
PK.34746 Atasehir / İSTANBUL  
Tel:0216 470 81 48 - 470 81 49  
Faks:0216 470 81 49

BU ANALİZ RAPORU ADLI-İDARI VE REKLAM AMACI İLE KULLANILAMAZ. RAPORLARIMIZIN KISMEN ÇOĞALTILMASI VE ÜÇÜNCÜ ŞAHSILARA VERİLMESİ İZİNİMİZE BAĞLIDIR. BU ANALİZ RAPORUNUN HİÇBİR BÖLÜMÜ TEK BAŞINA VEYA AYRI AYRI KULLANILAMAZ. ANALİZ SONUÇLARI YUKARIDA BELİRTİLEN NUMUNE İÇİN GEÇERLİDİR. İMZASIZ VE MÜHÜRSÜZ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

Rapor No/Numune Kabul No :2000354-15  
Analizin Amacı :ÖZEL İSTEK  
Numuneyi Gönderen/Müşteri Adı :AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş  
Adresi :TURAN GÜNEŞ BULVARI 123/14 ÇANKAYA/ANKARA  
Proje Adı :-  
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı :-  
Numunenin ;  
Cinsi :AYGIPS M PERLİTLİ SIVA ALÇISI  
Seri-Parti/ No :-  
Numune Kodu No :-  
Ambalaj Şekli/Türü :NAYLON AMBALAJ  
Miktarı :5 ADET (KÜP)  
Üretim Tarihi :-  
Son Kullanma Tarihi :-  
Üretici Firma/Marka :-  
Alındığı Yer :-  
Numune Sıcaklığı :-  
Ortam/ Teslim Sıcaklığı :-  
Alındığı Tarih/Saat :-  
Geliş Tarihi/Saat :01.06.2015  
Analiz Başlangıç tarihi :01.06.2015  
Rapor Tarihi :11.08.2015  
Test Mikroorganizmaları :Aureobasidium pullulans,Aspergillus niger,Penicillium sp.

01/06/2015 tarihinde tarafınızca gönderilen "Aygıps M Perlitli Siva Alçısı " numunesinde yapılan küf (mantar) gelişimine direnç analiz sonuçları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

ANALİZLER	SONUÇLAR	LİMİTLER	**UYGUNLUK DURUMU	ÖLÇÜM LİMİTİ	GERİ KAZANIM	ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ	ANALİZ METODU
Küf (Mantar) Gelişimine Direnç	10 Üreme yok	0 / Tam Kapsamlı Küf Üremesi (greater than 90%) 3 / Yoğun Üreme 5 / Orta Dereceli Üreme (30-50 %) 8/ Az Miktarda Üreme (%10'dan Daha Az) 10 / Üreme Yok	U	-	-	-	ASTM D 3273

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

\*\* Uygunluk Durumu; U: Uygun, UD: Uygun Değildir, DY: Değerlendirme Yapılmadı

Çağlayan Çatal  
Mikrobiyoloji Bölüm Sorumlusu

SANİTER GIDA - ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM VE MÜHENDİSLİK HİZ. TUR. TİC. LTD. ŞTİ  
Yeni Sahra Mah. Fatih Cad. No:18  
PK:34746 Ataşehir / İS: MBBİL  
Tel:(0216) 470 81 48 - 470 81 49  
V.D.: Koşulları

Tasdik Olunur  
Sonay Cantürk  
Müdür

Ebru Şişman  
Numune Kabul ve Rapor Düzenleme  
Bölüm Sorumlusu

BU ANALİZ RAPORU ADLİ-İDARI VE REKLAM AMACI İLE KULLANILAMAZ. RAPORLARIMIZIN KISMEN ÇOĞALTILMASI VE ÜÇÜNCÜ ŞAHSILARA VERİLMESİ İZİNİMİZE BAĞLIDIR. BU ANALİZ RAPORUNUN HIÇBİR BÖLÜMÜ TEK BAŞINA VEYA AYRI AYRI KULLANILAMAZ. ANALİZ SONUÇLARI YUKARIDA BELİRTİLEN NUMUNE İÇİN GEÇERLİDİR. İMZASIZ VE MÜHÜRSÜZ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

## MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No/Numune Kabul No :2000355-15  
Analizin Amacı :ÖZEL İSTEK  
Numuneyi Gönderen/Müşteri Adı :AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş  
Adresi :TURAN GÜNEŞ BULVARI 123/14 ÇANKAYA/ANKARA  
Proje Adı :-  
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı :-  
Numunenin ;  
Cinsi :AYGIPS M SATEN PERDAH ALÇISI  
Seri-Parti/ No :-  
Numune Kodu No :-  
Ambalaj Şekli/Türü :NAYLON AMBALAJ  
Miktarı :5 ADET (KÜP)  
Üretim Tarihi :-  
Son Kullanma Tarihi :-  
Üretici Firma/Marka :-  
Alındığı Yer :-  
Numune Sıcaklığı :-  
Ortam/ Teslim Sıcaklığı :-  
Alındığı Tarih/Saat :-  
Geliş Tarihi/Saat :01.06.2015  
Analiz Başlangıç tarihi :01.06.2015  
Rapor Tarihi :11.08.2015  
Test Mikroorganizmaları :Aureobasidium pullulans,Aspergillus niger,Penicillium sp.

01/06/2015 tarihinde tarafınızca gönderilen "Aygıps M Saten Perdah Alçısı" numunesinde yapılan küf (mantar) gelişimine direnç analiz sonuçları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

ANALİZLER	SONUÇLAR	LİMITLER	**UYGUNLUK DURUMU	ÖLÇÜM LİMİTİ	GERİ KAZANIM	ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ	ANALİZ METODU
Küf (Mantar) Gelişimine Direnç	10 Üreme yok	0 / Tam Kapsamlı Küf Üremesi (greater than 90%) 3 / Yoğun Üreme 5 / Orta Dereceli Üreme (30-50 %) 8/ Az Miktarda Üreme (%10'dan Daha Az) 10 / Üreme Yok	U	-	-	-	ASTM D 3273

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

\*\* Uygunluk Durumu; U: Uygun, UD: Uygun Değildir, DY: Değerlendirme Yapılmadı

Çağlayan Çatal  
Mikrobiyoloji Bölüm Sorumlusu

Ebru Şişman  
Numune Kabul ve Rapor Düzenleme  
Bölüm Sorumlusu

SANİTER GIDA - ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
Tasdik Olunur  
Sönay Çantürk  
Müdür  
Yeni Sahra Mh. Fatih Cd. No:18 Ataşehir / İSTANBUL  
PK:34746  
Tel:(0216) 470 81 48 - 470 81 49  
V.D.: Kozyatağı No:7440007099

BU ANALİZ RAPORU ADLI-IDARI VE REKLAM AMACI İLE KULLANILAMAZ. RAPORLARIMIZIN KISMEN ÇOĞALTILMASI VE ÜÇÜNCÜ SAHİSLARA VERİLMESİ İZİNİMİZE BAĞLIDIR. BU ANALİZ RAPORUNUN HİÇBİR BÖLÜMÜ TEK BAŞINA VEYA AYRI AYRI KULLANILAMAZ. ANALİZ SONUÇLARI YUKARIDA BELİRTİLEN NUMUNE İÇİN GEÇERLİDİR. İMZASIZ VE MÜHÜRSÜZ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

F.02.02/Rev.8/21.07.15/31.05.10

## MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No/Numune Kabul No :2000356-15  
Analizin Amacı :ÖZEL İSTEK  
Numuneyi Gönderen/Müşteri Adı :AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş  
Adresi :TURAN GÜNEŞ BULVARI 123/14 ÇANKAYA/ANKARA  
Proje Adı :-  
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı :-  
Numunenin ;  
Cinsi :AYPAN M YEŞİL-KÜFE VE NEME DAYANIMLI ALÇI LEVHA  
Seri-Parti/ No :-  
Numune Kodu No :-  
Ambalaj Şekli/Türü :NAYLON AMBALAJ  
Miktarı :10 ADET (LEVHA)  
Üretim Tarihi :-  
Son Kullanma Tarihi :-  
Üretici Firma/Marka :-  
Alındığı Yer :-  
Numune Sıcaklığı :-  
Ortam/ Teslim Sıcaklığı :-  
Alındığı Tarih/Saat :-  
Geliş Tarihi/Saat :01.06.2015  
Analiz Başlangıç tarihi :01.06.2015  
Rapor Tarihi :11.08.2015  
Test Mikroorganizmaları :Aureobasidium pullulans,Aspergillus niger,Penicillium sp.

01/06/2015 tarihinde tarafınızca gönderilen "Aypan M Yeşil-Küfe Ve Neme Dayanımlı Alçı Levha" numunesinde yapılan küf (mantar) gelişimine direnç analiz sonuçları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

ANALİZLER	SONUÇLAR	LİMİTLER	**UYGUNLUK DURUMU	ÖLÇÜM LİMİTİ	GERİ KAZANIM	ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ	ANALİZ METODU
Küf (Mantar) Gelişimine Direnç	10 Üreme yok	0 / Tam Kapsamlı Küf Üremesi (greater than 90%) 3 / Yoğun Üreme 5 / Orta Dereceli Üreme (30-50 %) 8/ Az Miktarda Üreme (%10'dan Daha Az) 10 / Üreme Yok	U	-	-	-	ASTM D 3273

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

\*\* Uygunluk Durumu; U: Uygun, UD: Uygun Değildir, DY: Değerlendirme Yapılmadı

Çağlayan Çatal  
Mikrobiyoloji Bölüm Sorumlusu

Ebru Şişman  
Numune Kabul ve Rapor Düzenleme  
Bölüm Sorumlusu

SANİTER GIDA - ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM VE  
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ.  
Yeni Sahra Mh. Fatih Cd. No:18 Atasehir  
PK:34746 Ataşehir / İSTANBUL  
Tel:(0216) 470 81 48 - 470 81 49  
V.D.: Kozyatağı No:7440003092

Tasdik Olunur  
Sonay Çantürk  
Müdür

BU ANALİZ RAPORU ADLİ-İDARİ VE REKLAM AMACI İLE KULLANILMAZ. RAPORLARIMIZIN KISMEN ÇOĞALTILMASI VE ÜÇÜNCÜ ŞAHİSLARA VERİLMESİ İZİNİMİZE BAĞLIDIR. BU ANALİZ RAPORUNUN HIÇBİR BÖLÜMÜ TEK BAŞINA VEYA AYRI AYRI KULLANILMAZ. ANALİZ SONUÇLARI YUKARIDA BELİRTİLEN NUMUNE İÇİN GEÇERLİDİR. İMZASIZ VE MÜHÜRSÜZ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

## MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No/Numune Kabul No	:2000357-15
Analizin Amacı	:ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen/Müşteri Adı	:AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş
Adresi	:TURAN GÜNEŞ BULVARI 123/14 ÇANKAYA/ANKARA
Proje Adı	:-
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı	:-
Numunenin ;	
Cinsi	:AYPAN M MORE-KÜFE,NEME VE YANGINA DAYANIMLI ALÇI LEVHA
Seri-Parti/ No	:-
Numune Kodu No	:-
Ambalaj Şekli/Türü	:NAYLON AMBALAJ
Miktarı	:10 ADET (LEVHA)
Üretim Tarihi	:-
Son Kullanma Tarihi	:-
Üretici Firma/Marka	:-
Alındığı Yer	:-
Numune Sıcaklığı	:-
Ortam/ Teslim Sıcaklığı	:-
Alındığı Tarih/Saat	:-
Geliş Tarihi/Saat	:01.06.2015
Analiz Başlangıç tarihi	:01.06.2015
Rapor Tarihi	:11.08.2015
Test Mikroorganizmaları	:Aureobasidium pullulans,Aspergillus niger,Penicillium sp.

01/06/2015 tarihinde tarafınızca gönderilen "Aypan M More-Küfe,Neme Ve Yangına Dayanımlı Alçı Levha" numunesinde yapılan küf (mantar) gelişimine direnç analiz sonuçları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

ANALİZLER	SONUÇLAR	LİMITLER	**UYGUNLUK DURUMU	ÖLÇÜM LİMİTİ	GERİ KAZANIM	ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ	ANALİZ METODU
Küf (Mantar) Gelişimine Direnç	10 Üreme yok	0 / Tam Kapsamlı Küf Üremesi (greater than 90%) 3 / Yoğun Üreme 5 / Orta Dereceli Üreme (30-50 %) 8/ Az Miktarda Üreme (%10'dan Daha Az) 10 / Üreme Yok	U	-	-	-	ASTM D 3273

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

\*\* Uygunluk Durumu; U: Uygun, UD: Uygun Değildir, DY: Değerlendirme Yapılmadı

Çağlayan Çatal  
Mikrobiyoloji Bölüm Sorumlusu

Ebru Şişman  
Numune Kabul ve Rapor Düzenleme  
Bölüm Sorumlusu

SANİTER GIDA - ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
Tasdik Olunur  
Sönay Çantürk  
Müdür  
Yeni Sahra Mh. Fatih Cd. No:18  
PK:34746 / İSTANBUL  
Tel:(0216) 470 81 48 - 470 81 49  
V.D. : Kozluca / No: 7440003090

BU ANALİZ RAPORU ADLI-İDARI VE REKLAM AMACI İLE KULLANILAMAZ. RAPORLARIMIZIN KISMEN ÇOĞALTILMASI VE ÜÇÜNCÜ SAHİSLARA VERİLMESİ İZİNİMİZE BAĞLIDIR. BU ANALİZ RAPORUNUN HİÇBİR BÖLÜMÜ TEK BAŞINA VEYA AYRI AYRI KULLANILAMAZ. ANALİZ SONUÇLARI YUKARIDA BELİRTİLEN NUMUNE İÇİN GEÇERLİDİR. İMZASIZ VE MÜHÜRSÜZ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

F.02.02/Rev.8/21.07.15/31.05.10

Yeni Sahra Mh. Fatih Cd. No.18 Ataşehir 34746 İstanbul e-mail: saniter@saniter.com.tr blog.saniter.com.tr

Tel: (0216) 470 81 48 - 470 81 49 Fax: (0216) 470 09 38 GSM Şirket: (0530) 545 13 22

www.saniter.com.tr